LEGENDA

- Rilevatore: fumo / calore
- Estintore
- Via di esodo verso l'alto
- Via di esodo orizzontale
- Via di esodo verso il basso
- Idrante a parete esistente
- Idrante a parete UNI 45
- Idrante a colonna
- Naspo DN 25
- Idrante sottosuolo
- Attacco autopompa DN 70
- Luce di emergenza ad alimentazione autonoma
- Porta con autochiusura - apertura a spinta

Vengono indicati i dati relativi

- Affollamento massimo
- Classe di resistenza al fuoco
- Presenza di infiammabili e quantitativi
- REI strutture separanti
- R strutture portanti
- EI porte
- Vietato fumare
- Protezione con estintori e quantità
- Protezione con idranti UNI 45 e quantità
- Protezione con nasgi UNI 25 e quantità
- Protezione con idranti UNI 70 e quantità

Vengono forniti le condizioni non ricorrenti

- Impianto di rivelazione
- Pulsante di allarme
- Impianto di estinzione ad attivazione manuale
- Impianto di estinzione ad attivazione automatica
- Luci di emergenza centralizzate
- Luci di emergenza autonome
- Filtro a prova di fumo
- Valvola d'intercettazione manuale combustibili
- Interruttore elettrico d'emergenza
- Senso di esodo fumi

- Compartimentazione REI 30
- Compartimentazione REI 60
- Compartimentazione REI 90
- Compartimentazione REI 120
- Compartimentazione REI 180

1 - AMBULATORI (C) 241 mq

| | | |