Inserimento passerella esterna collegata al montalettiga (2.20m): pareti e serramenti adiacenti REI 60

Setti REI 60 su scala esistente

Inserimento filtro

Inserimento porta REI

Inserimento filtro per classe "E"

Corpo E

COLLEGAMENTO 2° LIVELLO NUOVO BLOCCO

16 - DEGENZA (D)			1123 mq
111	–	5l	
note: (36x3)+(24x0,1)			

17 - AMBULATORI (C)			1662 mq
199	–	5l	
note: (1553x0,1)+(107x0,4)			

2 - O.B.I. (D)			393 mq
36	20	–	5l
note: (12x3)			

3 - DEPOSITI (B)			
DEPOSITI	C	mq	REI
1		30	3 60
2		30	4 60
3		30	5 60
4		30	9 60
5		30	7 60
TOT. mq			29

1 - AMBULATORI + RM (C)			1031 mq
104	20	–	5l
note: (688x0,1)+(86x0,4)			

4 - AMBULATORI (C)			
53	20	–	2
note: (243x0,1)+(71x0,4)			

15	30	8	60
14	30	9	60
TOT. mq			101

LEGENDA

- Rilevatore: fumo / calore
- Estintore
- Via di esodo verso l'alto
- Via di esodo orizzontale
- Via di esodo verso il basso
- Idrante a parete esistente
- Idrante a parete UNI 45
- Idrante a colonna
- Naspo DN 25
- Idrante sottosuolo
- Attacco autopompa DN 70
- Luce di emergenza ad alimentazione autonoma
- Porta con autochiusura - apertura a spinta
- Affollamento massimo
- Classe di resistenza al fuoco
- Presenza di infiammabili e quantitativi
- Vincolo Vigili del fuoco
  - REI 120 — REI strutture separanti
  - R 120 — R strutture portanti
  - El 120 — El porte
  - Vietato fumare
  - Protezione con estintori e quantità
  - Protezione con Idranti UNI 45 e quantità
  - Protezione con naspi UNI 25 e quantità
  - Protezione con idranti UNI 70 e quantità
- Vincolo Norme in condizioni non ricorrenti
  - Impianto di rivelazione
  - Pulsante di allarme
  - Impianto di estinzione ad attivazione manuale
  - Impianto di estinzione ad attivazione automatica
  - Luci di emergenza centralizzate
  - Luci di emergenza autonome
  - Filtro a prova di fumo
  - Valvola d'intercettazione manuale combustibili
  - Interruttore elettrico d'emergenza
  - Senso di esodo fumi
- Compartimentazione REI 30
- Compartimentazione REI 60
- Compartimentazione REI 90
- Compartimentazione REI 120
- Compartimentazione REI 180

Ospedale di Desio

ASST MONZA
Via Mazzini, 1, 20832 Desio MB

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Monza

OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO – LOTTO 2

COMMITTENTE

direttore generale:
Dott. Matteo Stocco

direttore sanitario:
Dott. Nicola Vincenzo Orfeo

responsabile S.C. Gestione tecnico patrimoniale:
Arch. Luigi G. Rossi

responsabile unico del procedimento:
Ing. Sabrina Piatti

PROGETTISTI:

progetto Prevenzione Incendi
Ing. Roberto Taddia

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3				
2				
1				
0	01/08/2018	Emissione	AA	RT

capogruppo mandataria:
Progettisti Associati Tecnarc s.r.l.
Milano - Via Lampedusa, 13 - Tel. 0245490600 Fax 0245490601

mandanti:
Ing. Matteo Spairani
Ecogis Studio Associato di Geologia

Disegno N. V-111

Oggetto: PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
Pratica VVF

Scala: 1:100

Data: 01/08/2018

Descrizione: Pianta Piano Terra Corpo AB

Commessa: 2018602

Nome file: E8602-V111

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la prohibizione di riprodurlo o trasferito a terzi senza autorizzazione.