Corpo "E"

17 - AMBULATORI (C) — 1662 mq

	C		REI 60		E	17		0					
199	-		REI 60		SI	6		0					

note: (1553x0,1)+(167x0,4)

2 - D.B.I. (DI) — 393 mq

	C		REI 60		E	5		0					
36	20	-	REI 60		SI	2		0					

note: (12x3)

3 - DEPOSITI (B)

DEPOSITI	C	mq	REI
1	30	3	60
2	30	4	60
3	30	6	60
4	30	9	60
5	30	7	60
TOT. mq			29

Inserimento porta REI

COLLEGAMENTO 2° LIVELLO NUOVO BLOCCO

A Giorno

OSSERVAZIONE

AMBULATORIO 2

AMBULATORIO 1

LAVORO INFERMIERE/ TISANERIA

SALA ATTESA PEDIATRICA

area giochi

CAPOSALA P.S. SEGRETERIA ARCHIVIO

STUDIO PRIMARIO

TISANERIA

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA (O.B.I.)

LOCALE LAVORO INFERMIERI

DEPOSITO FARMACI

WC DEGENTI

ANTI

DEPOSITO SPORCO

DEPOSITO PULITO

LAVAPADELLE

WC Pers.

WC x Disabili

Percorso massimo (DM 18/9 = 75m

Distanza massima deambulatori = 60m

Distanza massima degenti = 45m

Distanza massima degenti = 30m

Distanza massima deambulanti = 60m

B1

Prato

PONTE CARRABILE

piove

Percorso massimo (DM 18/9 = 75m

Attesa

Studio medico

WC

Degenza

Distanza massima deambulanti = 60m

Distanza massima degenti = 30m

6 - DEGENZA (DI) — 324 mq

	C		REI 60		E	2		0					
49	20	-	REI 60		SI	2		0					

note: (12x3)+(49x0,1)+(19x0,4)

Anticipare il cambio di compartimento per rispettare i 30 m di esodo orizzontale progressivo

Terrazzo

Dep. pulito 2

Studio medico

WC

7 - DEPOSITI (B)

DEPOSITI	C	mq	REI
1	30	11	60
2	30	18	60
TOT. mq			29

C1

F.F.

15

10

DEPOSITO 1

t4

Cucina Elettrica

Soggiorno

Sala visita

Dispengno

Day Hospital

Infermeria

Guardiola

M2

C2

Distanza massima deambulanti = 60m

Distanza massima deambulanti = 45m

Distanza massima deambulanti = 30m

Distanza massima deambulanti = 60m

Percorso massimo (DM 18/9 = 75m

Ingresso Pedonale

piove

8

t1

t2

t3

6

7

Medico

Diagnostica E

Sviluppatrice

Accettazione

Studio

Sala visita

9

4

5

Ortopantomografia

13

14

CC1

4 - AMBULATORI (C) — 495 mq

	C		REI 60		E			0					
53	20	-	REI 60		SI			0					

note: (243x0,1)+(71x0,4)

5 - DEGENZA (DI) — 383 mq

	C		REI 60		E	5		0					
44	20	-	REI 60		SI			0					

note: (12x3)+(75x0,1)

PIRATO IN PENDENZA

M3

T5

LEGENDA

- Rilevatore: fumo / calore
- Estintore
- Via di esodo verso l'alto
- Via di esodo orizzontale
- Via di esodo verso il basso
- Idrante a parete esistente
- Idrante a parete UNI 45
- Idrante a colonna
- Naspo DN 25
- Idrante sottosuolo
- Attacco autopompa DN 70
- Luce di emergenza ad alimentazione autonoma
- Porta con autochiusura - apertura a spinta

Vengono indicati i dati relativi:

- Affollamento massimo
- Classe di resistenza al fuoco
- Presenza di infiammabili e quantitativi

- REI strutture separanti
- R strutture portanti
- EI porte
- Vietato fumare
- Protezione con estintori e quantità
- Protezione con idranti UNI 45 e quantità
- Protezione con naspi UNI 25 e quantità
- Protezione con idranti UNI 70 e quantità

Vengono inoltre la rappresentazione non riconosciuta:

- Impianto di rivelazione
- Pulsante di allarme
- Impianto di estinzione ad attivazione manuale
- Impianto di estinzione ad attivazione automatica
- Luci di emergenza centralizzate
- Luci di emergenza autonome
- Filtro a prova di fumo
- Valvola d'intercettazione manuale combustibili
- Interruttore elettrico d'emergenza
- Senso di esodo fumi

- Compartimentazione REI 30
- Compartimentazione REI 60
- Compartimentazione REI 90
- Compartimentazione REI 120
- Compartimentazione REI 180

Ospedale di Desio

ASST MONZA
Via Mazzini, 1, 20832 Desio MB

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia
ASST Monza

OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO – LOTTO 2

COMMITTENTE

direttore generale:
Dott. Matteo Stocco

direttore sanitario:
Dott. Nicola Vincenzo Orfeo

responsabile S.C. Gestione tecnico patrimoniale:
Arch. Luigi G. Rossi

responsabile unico del procedimento:
Ing. Sabrina Piatti

PROGETTISTI:

progetto Prevenzione Incendi
ing. Roberto Taddia

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO — TADDIA ROBERTO — Settore: a) civile e ambientale — n. 19.446 — REPUBBLICA ITALIANA

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3				
2				
1				
0	01/08/2018	Emissione	AA	RT

capogruppo mandataria:
Progettisti Associati Tecnarc s.r.l.
Milano - Via Lampedusa, 13 - Tel. 02/45490600 Fax 02/45490601

mandanti:
Ing. Matteo Spairani
Ecogis Studio Associato di Geologia

Disegno N. V–112

Oggetto: PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
Pratica VVF

Descrizione: Pianta Piano Terra Corpo C

Scala: 1:100
Data: 01/08/2018
Commessa: 2018602
Nome file: E8602-V112

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la prohibizione di riprodurlo o trasferilo a terzi senza autorizzazione.