Rif. Pratica VV.F. n. 33890

Spazio per protocollo

marca da bollo (solo sull'originale)

# AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MILANO

Provincia

Il sottoscritto DR. STOCCO (Cognome) MATTEO (Nome)

domiciliato in VIA G.B. PERGOLESI (indirizzo) 33 (n. civico) 20900 (c.a.p) MONZA (comune)

MB (provincia) 039/233.1 (telefono) C.F. STCMTT68H04F205X (codice fiscale della persona fisica)

nella sua qualità di DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE (qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.))

della ASST DI MONZA (Azienda Socio Sanitaria di Monza) (ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.)

con sede in VIA G.B. PERGOLESI (indirizzo) 33 (n. civico) 20900 (c.a.p)

MONZA (comune) MB (provincia) 039/233.1 (telefono)

Dir.generale@asst-monza.it (indirizzo di posta elettronica) protocollo@pec.asst-monza.it (indirizzo di posta elettronica certificata)

responsabile dell'attività OSPEDALE (tipo di attività (albergo, scuola, etc.))

sita in VIA MAZZINI (Indirizzo) 1 (n. civico) 20813 (c.a.p)

DESIO (Comune) MB (provincia) 0362/3831 (telefono)

La/le attività oggetto di deroga (barrare con ☒ il riquadro di interesse)

X risultano individuate[1] ai n./sotto classe/ cat.: 68 ; 5C ; ____ ; ____ ; ____

____ ; ____ ; ____ ; ____ ; ____

☐ non risultano riportate nell'Allegato I al DPR 01/08/2011 n. 151

## RIVOLGE ISTANZA DI DEROGA

ai sensi dell'art. 7 del DPR 01/08/2011 n. 151, ai fini dell'ottenimento di

all'osservanza della vigente normativa antincendio relativamente ai punti riportati in dettaglio nella/e tabella/e seguente/i. In tale/i tabella/e vengono anche indicate, in modo sintetico, le caratteristiche dell'attività e i vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare ai suddetti punti.

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta da:

ING. (Titolo professionale) TADDIA (Cognome) ROBERTO (Nome)

iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio MILANO (provincia) n. iscrizione A17832

iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 MI-17832-1-2410 (n° codice iscrizione M.I.)

con ufficio in VIA LAMPEDUSA (indirizzo) 13 (n. civico)

20141 (c.a.p.) MILANO (comune) MI (provincia) 02/45490600 (telefono)

direzione@progettisti-associati.it (indirizzo di posta elettronica) pat@pec.progettisti-associati.it (indirizzo di posta elettronica certificata)

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano
RICHIESTA PRESENTATA IL 17 SET 2018

[1] Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n 151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012.

# DISPOSIZIONI NORMATIVE ALLE QUALI SI RICHIEDE DEROGA

| **Attività n.** 68.5.C<br>**Disposizione** D.M. 19/03/2015<br>legge,decreto ecc<br>**Articolo/Punto 16.5 comma 2** | **Descrizione della situazione da derogare**<br>Percorso di lunghezza superiore a 30 m per raggiungere compartimento attiguo o un percorso orizzontale protetto | |
|---|---|---|
| Caratteristiche e/o vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative | Valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare | Misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo |
| *N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata*<br>Percorso non superiore ai 30 m per raggiungere compartimento attiguo o percorso protetto ad esso adducente | *N.B.: inserire solo descrizione sintetica. in allegato produrre relazione dettagliata*<br>Percorso di 38m che comporta un incremento di tempo nel raggiungimento del comparto adiacente | *N.B.: inserire solo descrizione sintetica. in allegato produrre relazione dettagliata*<br>Possibilità di esodo su ballatoio esterno aperto completamente su un lato con funzione di filtro e collegato direttamente a montalettighe antincendio M4. Il ballatoio consente con la sua larghezza di 2.20m il transito di 2 letti/lettighe contemporaneamente<br>-Installazione di ulteriore segnaletica;<br>-Potenziamento illuminazione di emergenza;<br>-Messa in atto di misure specifiche per persone disabili;<br>-Incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure per l'evacuazione; |

| **Attività n. 68.5.C_**<br>**Disposizione D.M. 19/03/2015**<br>legge.decreto ecc.<br>**Articolo/Punto 17.2.2 commi 1 e 3** | **Descrizione della situazione da derogare**<br>Depositi di dimensioni pari a 12 m² | |
|---|---|---|
| Caratteristiche e/o vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative | Valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare | Misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo |
| *N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata*<br>la comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna.<br>- Comma 3 dell'art. 17.2.2 del D.M. 19/03//2015: ventilazione naturale non inferiore a 1/40 […]; ventilazione meccani 3 volumi ambiente/ora con aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta […]; impianto meccanica di immissione e di estrazione con 6 volumi | *N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata*<br>Comunicazione tra sale operatorie e locali con possibile accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente;<br>eventuale inadeguata pulizia di tali locali e scarsa manutenzione delle apparecchiature | *N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata*<br>1) comunicazione tra la sala operatoria e il locale deposito regolata dall'impianto di rivelazione incendi;<br>2) quantitativo materiali infiammabili ridotto allo stretto necessario.<br>Addestramento dei lavoratori per manipolare sostanze pericolose.<br>Regolari controlli da parte dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi.<br>. |

**NEL PROGETTO IN DEROGA SI È FATTO RICORSO, ANCHE PER UNA SOLA ATTIVITÀ (BARRARE CON ☒ SOLAMENTE IN CASO AFFERMATIVO):**

☐ **ALLE NORME TECNICHE ALLEGATE AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 3 AGOSTO 2015 (RTO) E/O ALLE REGOLE TECNICHE VERTICALI DELLA SEZIONE V (RTV) DELLO STESSO DECRETO.**

Nel caso in cui le attività e/o i punti da derogare siano più di 2 allegare ulteriore copia della seconda facciata MOD. PIN 4 2018.

Allega i seguenti documenti tecnici di progetto[2], debitamente firmati, conformi a quanto previsto dall'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012, integrati da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo:

- Relazione tecnica (n. fascicoli: 1 )
- Elaborati grafici (n. elaborati: )

[2] In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, la documentazione tecnica di progetto, a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto specificato all'art. 6, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012.

**N.B.: la compilazione della distinta di versamento è obbligatoria.**

Attestato di versamento n. 17237207 del _____ intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di MILANO ai sensi del DLgs 139 2006 per un totale di € 600.00= così distinte:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| attività n. | 68 | 5/C | ☐ | € 600,00= |
| | | Sottocl./ categoria [4] | Ricorso a RTO/RTV [5] | |
| attività n. | | | ☐ | € |
| | | Sottocl./ categoria | Ricorso a RTO/RTV | |
| attività n. | | | ☐ | € |
| | | Sottocl./ categoria | Ricorso a RTO/RTV | |
| attività n. | | | ☐ | € |
| | | Sottocl./ categoria | Ricorso a RTO/RTV | |
| attività n. | | | ☐ | € |
| | | Sottocl./ categoria | Ricorso a RTO/RTV | |
| attività non rientrante nell'all. I al DPR 01/08/2011 n.151 | | | | € |
| attività non rientrante nell'all. I al DPR 01/08/2011 n.151 | | | | € |

**Eventuale diverso indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ING. PIATTI | | | SABRINA | | |
| Cognome | | | Nome | | |
| VIA G.B. PERGOLESI | 33 | 20900 | MONZA | | MB |
| indirizzo | n. civico | c a p | comune | | provincia |
| 039/2333411-12 | s.piatti@asst-monza.it | | Ufficio.tecnico@pec.asst-monza.it | | |
| telefono | indirizzo di posta elettronica | | indirizzo di posta elettronica certificata | | |

La presente istanza è composta da n. _____ pagine

_____ ASST DI MONZA
Data Il Direttore Generale
Matteo Stocco

*N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445 2000).*

*Spazio riservato al delegante*

Il sottoscritto, per il ritiro dell'attestato di presentazione e per gli eventuali chiarimenti tecnici in ordine alla presente Attestazione, delega il/la sig.

| | | |
|---|---|---|
| ING. | PIATTI | SABRINA |
| Titolo professionale | cognome | nome |

domiciliato in VIA G.B. PERGOLESI
via – piazza

| | | |
|---|---|---|
| 33 | 20900 | MONZA |
| n. civico | c a p | comune |
| MB | 039/2333411-12 | |
| provincia | telefono | |

_____ ASST DI MONZA
Data Il Direttore Generale
Firma Matteo Stocco

*N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445 2000).*

*Spazio riservato al Comando Provinciale VVF*

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto _____
addetto incaricato con qualifica di _____, in data __/__/_____ a mezzo documento _____
n. _____ rilasciato in data __/__/_____ da _____
ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____
che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data __/__/_____ Firma _____

3 In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, per la definizione dell'importo, si applica l'art. 4 , comma 2, dello stesso decreto

4 Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012

5 Barrare il riquadro solo nel caso in cui si sia fatto ricorso alle norme tecniche allegate al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 (RTO) e/o alle regole tecniche verticali della sezione V (RTV) dello stesso decreto

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Monza

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE

Sede legale: via Pergolesi 33 - 20900 Monza MB

Partita I.V.A e C.F. 09116290967

Spett.le INTESA SANPAOLO SPA
MONZA - PIAZZA TRENTO E TRIESTE 10
PIAZZA TRENTO E TRIESTE, 10
20900 MONZA MB

**Modalità di pagamento:** COME DA ELENCO ALLEGATO

**Operatore:** NANIA-35391

Addebito/Accredito sul conto corrente n. 100000046081

**Ordinativo di pagamento n. 4415 del 09/08/2018**

**Beneficiario**

901426 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
VIA CORDUSIO, 5

20123 MILANO - MI

| Riferimento | | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 2840 | 09/08/2018 | VERSAMENTO PER RICHIESTA DI DEROGA DEL CORPO "E" AL COMANDO PROV.LE DEI VIGILI D | |
| | | Siope:5598 V. Cassa: 399000 | 600,00 |
| | | | 600,00 |

Sub. 1 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Diconsi seicento/00 **Totale Euro** **600,00**

.esente

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
MARIA ELENA GALBUSERA

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA F.F.
TONI GENCO

PER QUIETANZA