

SCHEMATICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA


STRALCIO CENTRO GESTIONE EMERGENZE PIANO TERRA - CORPO D



SCALA DI SICUREZZA CORPO D



CORPO C-C



SCALA DI SICUREZZA CORPO B



LEGENDA SIMBOLI

	Centrale con soccorritore e quadro di controllo in armadio contenente tutti i componenti del sistema ed i gruppi di batterie ermetiche interconnessa con la centrale di supervisione principale. Alimentazione dal settore preferenziale del quadro elettrico di zona con protezione da interruttore magnetotermico differenziale dedicato.
	Centralino di piano contenente i moduli di ingresso ed uscita per il comando ed il riporto delle segnalazioni al controllo centralizzato.
550 lm EM1 - SE	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza alimentato da gruppo soccorritore centralizzato IP65 con sorgente a LED, con interfaccia per controllo centralizzato.
390 lm EM2 - SE	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza alimentato da gruppo soccorritore centralizzato IP65 con sorgente a LED, con interfaccia per controllo centralizzato.
SA	Apparecchio illuminante per illuminazione di sicurezza con gruppo autonomo di emergenza S.A. IP40 con pittogramma indicante la via di fuga, con sorgente a LED, autonomia minima 2h con tempo di ricarica batterie di 12 ore, interfaccia per controllo centralizzato.
N - SE	Apparecchio illuminante per illuminazione di sicurezza alimentato da gruppo soccorritore centralizzato, grado di protezione IP66 con sorgente a LED, corpo in lamiera di acciaio e schermo di protezione in vetro temprato.
	Centrale di controllo e supervisione principale impianto di illuminazione di sicurezza con visualizzazione delle pagine grafiche.
	Cavo resistente al fuoco FTG10(O)M1 per alimentazione apparecchio illuminanti alimentati da gruppo soccorritore centralizzato.
	Cavo bus schermato per controllo centralizzato
	Cassetta di derivazione in materiale metallico

Ospedale di Desio
ASST MONZA
Via Mazzini, 1, 20832 Desio MB

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia
ASST Monza

OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO – LOTTO 2

COMMITTENTE

direttore generale:
Dott. Matteo Stocco

direttore sanitario:
Dott. Nicola Vincenzo Orfeo

responsabile S.C. Gestione tecnico patrimoniale:
Arch. Luigi G. Rossi

responsabile unico del procedimento:
Ing. Sabrina Platti

PROGETTISTI:

progetto architettonico:
arch. Andrea Taddia

progetto strutturale:
ing. Matteo Spairani

progetto impianti meccanici ed elettrici:
ing. Roberto Taddia



Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3	05/06/2018	REVISIONE 3 - AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE	DC	DC
2	25/05/2018	REVISIONE 2 - AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE	DC	DC
1	04/05/2018	REVISIONE 1 - AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE	DC	DC
0	10/04/2018	EMISSIONE	DC	DC

capogruppo mandataria:
Progettisti Associati Tecnarc s.r.l.
Milano - Via Lampedusa, 13 - Tel. 0245490600 Fax 0245490601

mandanti:
Ing. Matteo Spairani
Ecogis Studio Associato di Geologia

Disegno N.
E-202

Oggetto
PROGETTO ESECUTIVO
Impianti elettrici

Scala: -

Data 10/04/2018

Descrizione
Impianto illuminazione di sicurezza
Schematico

Commessa 2018602

Nome file E8602- E-202

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la prohibizione di riprodurlo o trasferlo a terzi senza autorizzazione.