CAVEDIO TECNICO

Vano Tecnico H=3.70m

1 - AMBULATORI (C) 241 mq

26	-	-	C	REI 60	R 60	5l	E 4	0	0	0	0	0	0

note: (67x0,1)+(48x0,4)

2 - AMBULATORI (C) 458 mq

32	-	-	C	REI 60	R 60	5l	E 6	0	0	0	0	0	0

note: (114x0,1)+20

15 - AMBULATORI (C) 489 mq

37	20	-	C	REI 60	R 60	5l	E 5	0	0	0	3	0	0

note: (23)x0,1)+(34x0,4)

Prato

piove

D2

Servizi Personale

Studio Logopedista | Studio Psicologa | Studio Neuropsichiatra | Studio Neuropsichiatra

Attesa

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Distanza massima idrante = 16m

Distanza massima idrante = 20m

Studio Direttore | Studio Psicologa | Rip. | Palestra 1 | Studio Psicologa | wc | Assistente Sociale | Sala Riunioni Locale Personale

Studio Logopedista | Studio Logopedista | Studio Logopedista | Dep. pulita | Deposito sporco | Archivio | Segreteria | Palestra 5 | Palestra 4 | Palestra 3 | Palestra 2

U.S.

INGRESSO NPI (esterno)

ATTACCO MOTOPOMPA

Ingresso NPI (interno)

Sp. Maschile Coop. PSI 18 armadietti

Sp. femminile Coop. PSI 6 armadietti

Sp. maschile P.S. n° 24 armadietti

CRAL

A.V.O.

Sp. femminile P.S. n° 40 armadietti

Archivio cartelle

pend. 5%

F.F.

RIP.

CC1

C.I.

Mensa del personale

90 persone - numero 4 uscite complessivi di 6 moduli

Ingresso corpo "D"

Impianto di condizionamento

Serv. donne

Serv. uomi

Dir. Medico Cartelle

Studio Primario PS

Dott. Sicurello

Ingegneria Clinica

Distanza massima idrante = 20m

12 - UFFICI (E) 150 mq

15	30	-	C	REI 60	R 60	5l	E 2	0	0	0	2	0	0

note: (150x0,1)

13 - MAGAZZINI (B) 222 mq

/	30	-	C	REI 60	R 60	5l	E 4	0	0	0	1	0	0

note:

Prato

U.S.

UFFICIO

LOCALE ABIO

Magazzino Edile

Distanza massima idrante = 16m

Distanza massima idrante = 20m

Aggiunta ingresso indipendente da autorimessa

LOCALE 118

SOGGIORNO

UFFICIO

MAGAZZINO 118

Deposito campioni anatomia patologica

Spostamento porta e relativi gradini per creazione filtro ufficio 118

Aggiunta ingresso indipendente da autorimessa

F.F.

INGRESSO S.A.N.I.T.

INGRESSO 118

Chiusura delle porte dei depositi direttte sull'autorimessa

Distanza massima tra punti di aerazione = 37m

Aggiunta apertura per rispettare i 40m della distanza reciproca tra i punti di aerazione

INGRESSO

CORSIA BOX

Inserimento filtro a protezione dei depositi

Inserimento porta

DEPOSITO BAR

AMBULANZA SANIT | AMBULANZA SANIT | AMBULANZA SANIT | AMBULANZA SANIT

DEPOSITO CICLI E MOTOCICLI

ELETTROMEDICALI FUORI USO | BOX 1 UFF. TECNICO | BOX 2 ANATOMIA PATOLOGICA | BOX 3 IDRAULICA | BOX 4 GIARDINIERE | BOX 5 IMBIANCHINO

Distanza massima idrante = 20m

CORSIA BOX

MATERIALE EDILE | PROVVEDITORATO | BOX 10 ANATOMIA PATOLOGICA | BOX 9 CAPPELLANO | BOX 8 MEZZI PROVVEDITORATO | BOX 7 MEZZI PROVVEDITORATO | BOX 6 COOPERATIVA PARCHEGGI

INGRESSO SECONDARIO

16 - AMBULATORI (C) 710 mq

67	20	-	C	REI 60	R 60	5l	E 8	0	0	0	3	0	0

note: (495x0,1)+(42x0,4)

14a - AUTORIMESSA (A) 982 mq

99	-	102	C	REI 90	R 90	5l	E 10	0	0	0	3	0	0

note: 982x0,1

14b - DEPOSITI (E)

DEPOSITI	C	mq	REI
1		30	193
TOT: mq			193

-	102	C	REI 120	R 120	5l	E 2	0	0	0	0	0	0	0

Considerazione di un unico deposito comprendente: "materiale edile", "provveditorato", "elettromedicali fuori uso", "deposito Bar" areato da lucernario di 11.1mq
193 / 40 = 4.83 mq aerazione minima

Area totale autorimessa: 982 mq
Superficie di aerazione minima per l'intera autorimessa: 982/25=39.28 mq

Superfici portoni + finestre:
Portone: 1x5.9x2.8=16.52
Portone: 1x7.8x2.8=21.84
Porta: 1x1.8x2.1=3.78
Lucernari: 1x11.1=11.10

TOT: 53.24 mq > 39.28 mq

LEGENDA

- Rilevatore: fumo / calore
- Estintore
- Via di esodo verso l'alto
- Via di esodo orizzontale
- Via di esodo verso il basso
- Idrante a parete esistente
- Idrante a parete UNI 45
- Idrante a colonna
- Naspo DN 25
- Idrante sottosuolo
- Attacco autopompa DN 70
- Luce di emergenza ad alimentazione autonoma
- Porta con autochiusura - apertura a spinta

Vengono indicati i dati relativi

- Affollamento massimo
- Classe di resistenza al fuoco
- Presenza di infiammabili e quantitativi
- REI strutture separanti
- R strutture portanti
- EI porte
- Vietato fumare
- Protezione con estintori e quantità
- Protezione con idranti UNI 45 e quantità
- Protezione con naspi UNI 25 e quantità
- Protezione con idranti UNI 70 e quantità

Vengono tenute le condizioni non rispettate

- Impianto di rivelazione
- Pulsante di allarme
- Impianto di estinzione ad attivazione manuale
- Impianto di estinzione ad attivazione automatica
- Luci di emergenza centralizzate
- Luci di emergenza autonome
- Filtro a prova di fumo
- Valvola d'intercettazione manuale combustibili
- Interruttore elettrico d'emergenza
- Senso di esodo fumi
- Compartimentazione REI 30
- Compartimentazione REI 60
- Compartimentazione REI 90
- Compartimentazione REI 120
- Compartimentazione REI 180

Ospedale di Desio

ASST MONZA
Via Mazzini, 1, 20832 Desio MB

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Monza

OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO - LOTTO 2

COMMITTENTE

direttore generale:
Dott. Matteo Stocco


direttore sanitario:
Dott. Nicola Vincenzo Orfeo

responsabile S.C. Gestione tecnico patrimoniale:
Arch. Luigi G. Rossi

responsabile unico del procedimento:
Ing. Sabrina Piatti

PROGETTISTI:

progetto Prevenzione Incendi
ing. Roberto Taddia



Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3				
2				
1				
0	01/08/2018	Emissione	AA	RT

capogruppo mandataria:
Progettisti Associati Tecnarc s.r.l.
Milano - Via Lampedusa, 13 - Tel. 02/45490600 Fax 02/45490601

mandanti:
Ing. Matteo Spairani
Ecogis Studio Associato di Geologia

Disegno N. V-103

Oggetto: PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
Pratica VVF

Descrizione: Pianta Piano Seminterrato Corpo D

Scala: 1:100
Data: 01/08/2018
Commessa: 2018602
Nome file: E8602- V103

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferlo a terzi senza autorizzazione.