Corpo "E"

17 - AMBULATORI (C) 1662 mq

	C		REI 60			E	17		0										
199		-	R 60			SI	6		0										

note: (1553x0,1)+(107x0,4)

2 - O.B.I. (D1) 393 mq

	C		REI 60			E	5		0										
36	20	-	R 60			SI	2		0										

note: (12x3)

3 - DEPOSITI (B)

DEPOSITI	C	mq	REI
1	30	3	60
2	30	4	60
3	30	6	60
4	30	9	60
5	30	7	60
TOT. mq			29

Inserimento porta REI

A Giorno

COLLEGAMENTO 2° LIVELLO NUOVO BLOCCO

OSSERVAZIONE

AMBULATORIO 2

DEPOSITO SPORCO

DEPOSITO PULITO

LAVORO INFERMIERE/ TISANERIA

AMBULATORIO 1

SALA ATTESA PEDIATRICA

area giochi

CAPOSALA P.S. SEGRETERIA ARCHIVIO

STUDIO PRIMARIO

TISANERIA

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA (O.B.I.)

LOCALE LAVORO INFERMIERI

DEPOSITO FARMACI

DEPOSITO PULITO

WC DEGENTI

ANTI

Percorso massimo EOP 150 m

Distanza massima deambulante = 25m

Distanza massima deambulante = 20m

Prato

PONTE CARRABILE

piove

Anticipare il cambio di compartimento per rispettare i 30 m di esodo orizzontale progressivo

Terrazzo

Studio medico

Degenza

Attesa

Percorso massimo EOP 147 m

Percorso massimo EOP 143 m

Percorso massimo EOP 302 m

Distanza massima deambulante = 16m

Distanza massima deambulante = 19m

Distanza massima deambulante = 14m

Distanza massima deambulante = 25m

Distanza massima deambulante = 21m

Ingresso Pedonale

PRATO IN PENDENZA

6 - DEGENZA (D1) 324 mq

	C		REI 60			E	2		0										
49	20	-	R 60			SI	2		0										

note: (12x3)+(49x0,1)+(19x0,4)

7 - DEPOSITI (B)

DEPOSITI	C	mq	REI
1	30	11	60
2	30	18	60
TOT. mq			29

4 - AMBULATORI (C) 495 mq

	C		REI 60			E	5		0										
53	20	-	R 60			SI	2		0										

note: (243x0,1)+(71x0,4)

5 - DEGENZA (D1) 383 mq

	C		REI 60			E	5		0										
44	20	-	R 60			SI	3		0										

note: (12x3)+(75x0,1)

LEGENDA

- Rilevatore: fumo / calore
- Estintore
- Via di esodo verso l'alto
- Via di esodo orizzontale
- Via di esodo verso il basso
- Idrante a parete esistente
- Idrante a parete UNI 45
- Idrante a colonna
- Naspo DN 25
- Idrante sottosuolo
- Attacco autopompa DN 70
- Luce di emergenza ad alimentazione autonoma
- Porta con autochiusura - apertura a spinta

Vengono indicati dati relativi

- Affollamento massimo
- Classe di resistenza al fuoco
- Presenza di infiammabili e quantitativi

- REI strutture separanti
- R strutture portanti
- EI porte
- Vietato fumare
- Protezione con estintori e quantità
- Protezione con idranti UNI 45 e quantità
- Protezione con naspi UNI 25 e quantità
- Protezione con idranti UNI 70 e quantità

Vengono fornite le condizioni non esistenti

- Impianto di rivelazione
- Pulsante di allarme
- Impianto di estinzione ad attivazione manuale
- Impianto di estinzione ad attivazione automatica
- Luci di emergenza centralizzate
- Luci di emergenza autonome
- Filtro a prova di fumo
- Valvola d'intercettazione manuale combustibili
- Interruttore elettrico d'emergenza
- Senso di esodo fumi

- Compartimentazione REI 30
- Compartimentazione REI 60
- Compartimentazione REI 90
- Compartimentazione REI 120
- Compartimentazione REI 180

Ospedale di Desio

ASST MONZA
Via Mazzini, 1, 20832 Desio MB

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia
ASST Monza

OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO – LOTTO 2

COMMITTENTE

direttore generale:
Dott. Matteo Stocco

direttore sanitario:
Dott. Nicola Vincenzo Orfeo

responsabile S.C. Gestione tecnico patrimoniale:
Arch. Luigi G. Rossi

responsabile unico del procedimento:
Ing. Sabrina Platti

PROGETTISTI:

progetto Prevenzione Incendi
Ing. Roberto Taddia

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3				
2				
1				
0	01/08/2018	Emissione	AA	RT

capogruppo mandataria:
Progettisti Associati Tecnarc s.r.l.
Milano - Via Lampedusa, 13 - Tel. 02/45490600 Fax 02/45490601

mandanti:
Ing. Matteo Spairani
Ecogis Studio Associato di Geologia

Disegno N. V–112

Oggetto
PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
Pratica VVF

Descrizione
Pianta Piano Terra Corpo C

Scala: 1:100
Data 01/08/2018
Commessa 2018602
Nome file E8602- V112

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferlo a terzi senza autorizzazione.