19	30	9	60
20	30	8	60
21	30	7	60
22	30	8	60
23	30	10	60
24	30	9	60
25	30	8	60
26	30	8	60
27	30	8	60
28	30	7	60
TOT. mq			259

Setti REI 60 su scala esistente

Manca filtro

Suddivisione depositi in parti <10 mq

CORPO "E"

COLLEGAMENTO AL BLOCCO "E"

Manca filtro

Girare porta

Aggiunta porta

Girare porta

12 - SALE OPERATORIE (D2) 882 mq

C		REI 60		E 10			
51	-	Σ 60	5l		0		

note: (7+10)x3

13 - SALE OPERATORIE (D2) 948 mq

C		REI 60		E 11			
46	-	Σ 60	5l		3		

note: (4x3)+(340x0,1)

14 - SALE OPERATORIE (D2) 683 mq

C		REI 60		E 8			
62	-	Σ 60	5l		3		

note: (262x0,1)+(8x3)+(28x0,4)

4 - DEPOSITI (B)

DEPOSITI	C	mq	REI
1		30	8	60
2		30	9	60
3		30	6	60
TOT. mq				23

3 - UFFICI (E) 453 mq

C		REI 60		E 5			
33	20	-	Σ 60	5l		2	

note: (326x0,1)

1 - LABORATORI (B) 292 mq

C		REI 60		E 3			
17	-	-	Σ 60	5l		0	

note: (7+20)x(84x0,1)

2 - AMBULATORI (C) 611 mq

C		REI 60		E 6			
73	-	-	Σ 60	5l		0	

note: (20+20)x(110x0,1)+(94x0,4)

5 - LABORATORI (B) 461

C		REI 60		E 5			
32	20	-	Σ 60	5l		0	

note: (18+20)x(98x0,1)

9 - UFFICI (E) 356 mq

C		REI 60		E 4			
86	20	-	Σ 60	5l		0	

LEGENDA

- Rilevatore: fumo, calore
- Estintore
- Via di esodo verso l'alto
- Via di esodo orizzontale
- Via di esodo verso il basso
- Idrante a parete esistente
- Idrante a parete UNI 45
- Idrante a colonna
- Naspo DN 25
- Idrante sottosuolo
- Attacco autopompa DN 70
- Luce di emergenza ad alimentazione autonoma
- Porta con autochiusura - apertura a spinta

Vengono indicati dati relativi:

- Affollamento massimo
- Classe di resistenza al fuoco
- Presenza di infiammabili e quantitativi

- REI strutture separanti
- R strutture portanti
- EI porte
- Vietato fumare
- Protezione con estintori e quantità
- Protezione con idranti UNI 45 e quantità
- Protezione con naspi UNI 25 e quantità
- Protezione con idranti UNI 70 e quantità

Vengono fornite le condizioni non rispettate

- Impianto di rivelazione
- Pulsante di allarme
- Impianto di estinzione ad attivazione manuale
- Impianto di estinzione ad attivazione automatica
- Luci di emergenza centralizzate
- Luci di emergenza autonome
- Filtro a prova di fumo
- Valvola d'intercettazione manuale combustibili
- Interruttore elettrico d'emergenza
- Senso di esodo fumi

- Compartimentazione REI 30
- Compartimentazione REI 60
- Compartimentazione REI 90
- Compartimentazione REI 120
- Compartimentazione REI 180

Ospedale di Desio

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Monza

ASST MONZA
Via Mazzini, 1, 20832 Desio MB

OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO – LOTTO 2

COMMITTENTE

direttore generale:
Dott. Matteo Stocco

direttore sanitario:
Dott. Nicola Vincenzo Orfeo

responsabile S.C. Gestione tecnico patrimoniale:
Arch. Luigi G. Rossi

responsabile unico del procedimento:
Ing. Sabrina Piatti

PROGETTISTI:

progetto Prevenzione Incendi
ing. Roberto Taddia

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3				
2				
1				
0	01/08/2018	Emissione	AA	RT

capogruppo mandataria:
Progettisti Associati Tecnarc s.r.l.
Milano - Via Lampedusa, 13 - Tel. 0245490600 Fax 0245490601

mandanti:
Ing. Matteo Spairani
Ecogis Studio Associato di Geologia

Disegno N.: V-121

Oggetto: PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
Pratica VVF

Scala: 1:100

Data: 01/08/2018

Descrizione: Pianta Piano Primo Corpo AB

Commessa: 2018602

Nome file: E8602-V121

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la prohibizione di riprodurlo o trasferlo a terzi senza autorizzazione.