Mancava filtro

Setti REI 60 su scala esistente

CORPO "E"

COLLEGAMENTO COME DA PROGETTO VV.F. 33980 DEL 12/02/2001

Mancava filtro (vetrata nido REI)

Mancava filtro

13 - LABORATORI (B) 2143 mq

C	REI	E				
	60	120				
215	-	60	5	7	0	

note: 2143x0,1

14 - UFFICI (E) 496 mq

C	REI	E				
	60	5				
75	-	60	5	0		

note: (150x0,1)+(25x0,4)+40+10

3 - AMBULATORI (C) 399 mq

C	REI	E				
	60	5	0			
27	20	-	60	5	2	0

note: (9x3)

4 - DEPOSITI (B)

DEPOSITI	C	mq	REI
1		30	5 60
TOT. mq			5

1 - DEGENZA (D2) 259 mq

C	REI	E				
	60	3	0			
33	20	-	60	5	2	0

note: (7x3)+(17x0,1)+(8x1,2)

2 - DEGENZA (D2) 513 mq

C	REI	E				
	60	6	0			
76	20	-	60	5	2	0

note: (24x3)+(36x0,1)

6 - AMBULATORI (C)

C	REI	E				
	60	4				
29	20	-	60	5	2	0

note: (1x3)+(187x0,1)+(16x0,4)

5 - AMBULATORI (C) 34 mq

C	REI	E				
	60	1	0			
8	20	-	60	5	0	

note: (20x0,1)+(14x0,4)

Collegamento conforme a progetto approvato VVF. n°33980 del 09/05/20

LEGENDA

- Rilevatore: fumo calore
- Estintore
- Via di esodo verso l'alto
- Via di esodo orizzontale
- Via di esodo verso il basso
- Idrante a parete esistente
- Idrante a parete UNI 45
- Idrante a colonna
- Naspo DN 25
- Idrante sottosuolo
- Attacco autopompa DN 70
- Luce di emergenza ad alimentazione autonoma
- Porta con autochiusura - apertura a spinta

Vengono indicati dati relativi:

- Affollamento massimo
- Classe di resistenza al fuoco
- Presenza di infiammabili e quantitativi

- REI strutture separanti
- R strutture portanti
- EI porte

- Vietato fumare
- Protezione con estintori e quantità
- Protezione con idranti UNI 45 e quantità
- Protezione con naspi UNI 25 e quantità
- Protezione con idranti UNI 70 e quantità

Vengono fornite le condizioni non rispettate

- Impianto di rivelazione
- Pulsante di allarme
- Impianto di estinzione ad attivazione manuale
- Impianto di estinzione ad attivazione automatica
- Luci di emergenza centralizzate
- Luci di emergenza autonome
- Filtro a prova di fumo
- Valvola d'intercettazione manuale combustibili
- Interruttore elettrico d'emergenza
- Senso di esodo fumi

- Compartimentazione REI 30
- Compartimentazione REI 60
- Compartimentazione REI 90
- Compartimentazione REI 120
- Compartimentazione REI 180

Ospedale di Desio

ASST MONZA
Via Mazzini, 1, 20832 Desio MB

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia
ASST Monza

OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO – LOTTO 2

COMMITTENTE

direttore generale:
Dott. Matteo Stocco

direttore sanitario:
Dott. Nicola Vincenzo Orfeo

responsabile S.C. Gestione tecnico patrimoniale:
Arch. Luigi G. Rossi

responsabile unico del procedimento:
Ing. Sabrina Piatti

PROGETTISTI:

progetto Prevenzione Incendi
Ing. Roberto Taddia

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3				
2				
1				
0	01/08/2018	Emissione	AA	RT

capogruppo mandataria:
Progettisti Associati Tecnarc s.r.l.
Milano – Via Lampedusa, 13 – Tel. 0245490600 Fax 0245490601

mandanti:
Ing. Matteo Spairani
Ecogis Studio Associato di Geologia

Disegno N.: V–131

Oggetto: PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
Pratica VVF

Scala: 1:100

Data: 01/08/2018

Commessa: 2018602

Descrizione: Pianta Piano Secondo Corpo AB

Nome file: E8602- V131

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la prohibizione di riprodurlo o trasferlo a terzi senza autorizzazione.