CDZ 6
CDZ 2
CDZ 10
CDZ 9
CDZ 8
CDZ 11
CDZ 5
TMV 1
VE-1
VE-2 (sopra) VE-2 (sotto)
VE-3 (sopra) E-1 (sotto)
VE-4
VE-5
VE-5 (bis)
VE-6
VE-7 (sopra) VE-2 (sotto)
VE-8
VE-9
VE-10
VE 11
E 2
E-3
E-4
RECUPERATORE
DEPOSITO
LOCALE MACCHINE ASCENSORE
QUADRO ELETTRICO
QUADRO ELETTRICO
Spazio per sfilaggio batterie
Imp. elettrici
PEZZO D'AGGIUSTAGGIO DA RILEVARE SUL POSTO
GIUNTI ANTIVIBRANTI SULLE BOCCHE DEL VENTILATORE
GIUNTI ANTIVIBRANTI SULLE BOCCHE DEI VENTILATORI
Rinforzi
Cassonetto di posttrattamento –6/2–
Regolatori di portata 560x300 l=560
Silenziatore "SQB-325" 1050x750x l=1500
Silenziatore "SQB-415" 1400x450x l=1200
Regolatore di portata 400x300 l=560
Cassonetto di posttrattamento –6/1–
Cassonetto di post-trattamento –6/3–
Regolatore di portata 400x200 l=460
Cassonetto di post-trattamento –6/4–
Silenziatore "SQB-425" 1400x750x l=1200
VE7-Silenziatore "SQB-210" 700x300x l=900 (sopra)
VE2-Silenziatore "SQB-215" 700x450x l=900 (sotto)
E3-Silenziatore "SQB-220" 700x600x l=900 (sopra)
E1-Silenziatore "SQB-315" 1050x450x l=1800 (sotto)
VE 7-740x310
VE 2-740x410
VE 7-370x300
VE 2-410x360
E 3-740x410
E 1-740x410
E 3-410x360
E 1-410x360
Silenziatore "SQA-430" 1200x900x l=1200
Silenziatore "SQB-325" 1050x750x l=1200
Silenziatore "SQB-315" 1050x450x l=900
Silenziatore "SQB-215" 700x450x l=1200
Silenziatore "SQB-220" 700x600x l=900
VE 11-500x300
E 2-600x400
VE 5-650x450
R TV1-500x300
M TV1-450x400
Silenziatore "SQA-525" 1500x750x l=1200
Cassonetto di post-trattamento –5/1–
Cassonetto di post-trattamento –6/3–
Regolatore di portata 400x300 l=560
Silenziatore "SQB-215" 700x450x l=1200
Silenziatore "SQB-215" 700x450x l=1500
Serranda di taratura "TCZ 50" 510x310 (in verticale)
Serranda di taratura "TCZ 50" 610x410
Silenziatore "SQA-525" 1500x750x l=1800
Silenziatore "SQB-320" 1050x600x l=900
Silenziatore "SQB-215" 700x450x l=1500
Silenziatore "SQB-220" 700x600x l=900
4860X2860
4860X2860
2810
+4.50

Commitente:	Oggetto:
via Pergolesi ,33 20900 Monza (MB)	**AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO** **Via Mazzini, 20832 Desio (MB)**



Direttore generale	Direttore sanitario	RUP- S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Direttore generale dei lavori	Imprese aggiudicatarie
Dr. Mario Nicola Francesco Alparone	Dott.ssa Laura Radice	Dott. Ing. Sabrina Piatti		

Progetto Architettonico	Progetto Strutturale	Progetto Impiantistico	Coor. Sic. in fase di Progettazione
Keller Associati S.r.l. Arch. Sergio Carangelo	Keller Associati S.r.l. Ing. Alberto Farioli	Corbellini S.r.l. Ing. Umberto Corbellini	Corbellini S.r.l. Ing. Umberto Corbellini

R.T.P.

Keller Associati S.r.l. — Via Ingarni, n°84 - 20147 - Milano - Tel./fax 024151049 — e_mail: milano@kellerassociati.it

Corbellini srl — Strada 8 n. 6 - Milano, San Felice Tel. 027533344 - fax 027532008 — e_mail: info@corbellini.com

Rev	Data	Emesso	Redatto	Controllato	Approvato
0	25.11.19	Emesso per consegna progetto esecutivo	Corbellini	Corbellini	Corbellini
1	27.11.19	Emesso a seguito di verbale di validazione del 26.11.19	Corbellini	Corbellini	Corbellini
2	23.12.19	Emesso a seguito di verbale di validazione del 10.12.19	Corbellini	Corbellini	Corbellini

Progetto esecutivo	Climatizzazione	Commessa	Fase / Serie / n° elaborato	Revisione
		281	4.6.04	2
Piano copertura blocco E		Scala 1:100	Data 23.12.19	

File: 281 _ 4.6.04 rev 2 _ 23.12.19 - Piano copertura blocco E

A NORMA DI LEGGE IL PRESENTE ELABORATO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA ESPRESSA E PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL TITOLARE