NODO EQUIPOTENZIALE LOCALE 15 E

- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 2,5 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE: 1, 2, 3, ...40
- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 6 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE ESTRANEE: 1, 2, 3, ...13

NODO EQUIPOTENZIALE LOCALE 14 E

- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 2,5 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE: 1, 2, 3, ...19
- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 6 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE ESTRANEE: 1, 2, 3 ...8

NODO EQUIPOTENZIALE LOCALE 13 E

- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 2,5 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 6 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE ESTRANEE: 1, 2, 3, 4

NODO EQUIPOTENZIALE LOCALE 12 E

- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 2,5 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE: 1, 2, 3, 4, 5
- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 6 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE ESTRANEE: 1, 2, 3, 4, 5

NODO EQUIPOTENZIALE LOCALE 11 E

- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 2,5 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE: 1, 2, 3...32
- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 6 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE ESTRANEE: 1, 2, 3 ...8

NODO EQUIPOTENZIALE LOCALE 4 E

- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 2,5 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE: 1, 2, 3
- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 6 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE ESTRANEE: 1, 2, 3

NODO EQUIPOTENZIALE LOCALE 5 E

- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 2,5 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE: 1, 2, 3
- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 6 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE ESTRANEE: 1, 2, 3

NODO EQUIPOTENZIALE LOCALE 29 E

- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 2,5 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE: 1, 2, 3...32
- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 6 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE ESTRANEE: 1, 2, 3, ...8
- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 6 mm² PER IL COLLEGAMENTO DEL PAVIMENT CONDUTTORE: 1

NODO EQUIPOTENZIALE LOCALE 32 E

- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 2,5 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 6 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE ESTRANEE: 1, 2, 3

NODO EQUIPOTENZIALE LOCALE 38 E

- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 2,5 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE: 1, 2
- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 6 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE ESTRANEE: 1

CONDUTTORE N07V-K G/V 1 ESISTENTE 1 x 25 mm² INSTALLATO IN CANALINA IN CONTROSOFFITTO

MONTANTI IN CASSETTA

CONDUTTORE H07Z1-K G/V 1 x 25 mm² INSTALLATO IN CANALINA IN CONTROSOFFITTO

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA (O.B.I.)

Corpo "B"

LEGENDA EQUIPOTENZIALITA'

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	RIPETIZIONE ALLARME OTTICO-ACUSTICO CONTROLLO ISOLAMENTO
	SCHERMO METALLICO DEL TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO DEL SISTEMA IT-M, DA COLLEGARE AL NODO EQUIPOTENZIALE DEL LOCALE
	CONDUTTORE DI PROTEZIONE H07Z1-K G/V, SEZIONE PARI ALLA SEZIONE DI FASE, TIPICAMENTE 2,5 mm², PER REALIZZARE IL COLLEGAMENTO ALLE MASSE, INSTALLATO IN CANALINA IN CONTROSOFFITTO
	CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V, SEZIONE 6 mm², PER REALIZZARE IL COLLEGAMENTO ALLE MASSE ESTRANEE, INSTALLATO IN CANALINA IN CONTROSOFFITTO
	CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V, SEZIONE 6 mm², PER REALIZZARE IL COLLEGAMENTO ALLE GRIGLIE CONDUTTRICI PAVIMENTO, INSTALLATO IN CANALINA IN CONTROSOFFITTO

NODO EQUIPOTENZIALE LOCALE 11 B

- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 2,5 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE: 1, 2, 3, ...56
- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 6 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE ESTRANEE: 1, 2, 3

NODO EQUIPOTENZIALE LOCALE 21 B

- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 2,5 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE: 1, 2, ...12
- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 6 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE ESTRANEE: 1, 2, 3

NODO EQUIPOTENZIALE LOCALE 19 B

- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 2,5 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE: 1, 2, ...11
- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 6 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE ESTRANEE: 1, 2, 3

NODO EQUIPOTENZIALE LOCALE 18 B

- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 2,5 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE: 1, 2, ...11
- X CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE H07Z1-K G/V 6 mm² PER IL COLLEGAMENTO DELLE MASSE ESTRANEE: 1, 2, 3

Committente:

Ospedale di Desio

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Monza

via Pergolesi ,33
20900 Monza (MB)

Oggetto:

AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO
Via Mazzini, 20832 Desio (MB)



Direttore generale	Direttore sanitario	RUP- S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Direttore generale dei lavori	Imprese aggiudicatarie
Dr. Mario Nicola Francesco Alparone	Dott.ssa Laura Radice	Dott. Ing. Sabrina Piatti		

Progetto Architettonico	Progetto Strutturale	Progetto Impiantistico	Coor. Sic. in fase di Progettazione
Keller Associati S.r.l. Arch. Sergio Carangelo	Keller Associati S.r.l. Ing. Alberto Fariol	Corbellini S.r.l. Ing. Umberto Corbellini	Corbellini S.r.l. Ing. Umberto Corbellini

R.T.P.

KELLER ASSOCIATI S.r.l.
Via Ingemi, n°84 - 20147 - Milano - Tel./fax 024151049
e_mail: milano@kellerassociati.it

Corbellini srl
Strada 8 n. 6 - Milano, San Felice Tel. 027533344 - fax 027532008
e_mail: info@corbellini.com

Rev	Data	Emesso	Redatto	Controllato	Approvato
0	25.11.19	Emesso per consegna progetto esecutivo	Corbellini	Corbellini	Corbellini
1	27.11.19	Emesso a seguito di verbale di validazione del 26.11.19	Corbellini	Corbellini	Corbellini
2	23.12.19	Emesso a seguito di verbale di validazione del 10.12.19	Corbellini	Corbellini	Corbellini

Progetto esecutivo — **Elettrici e speciali**

Corpo E e corpo B - Impianto di terra ed equipotenziale

Commessa	Fase / Serie / n° elaborato	Revisione
281	4.7.04	2

Scala: 1:100 — Data: 23.12.19

File: 281_ 4.7.04 rev 2 _23.12.19 - Copia in scala B - Impianto di terra ed equipotenziale

A NORMA DI LEGGE IL PRESENTE ELABORATO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA ESPRESSA E PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL TITOLARE