

NOTA N°1

LE AREE CONTENENTI DEPOSITI E MAGAZZINI DEVONO RISPETTARE LE PRESCRIZIONI DELL'ART. 5 DEL D.M. 18/09/2002

NOTA N°2

GLI ASCENSORI NON PROTETTI DAL FILTRO A PROVA DI FUMO AL LIVELLO -1 NON HANNO E NON AVRANNO LA FERMATA AL PIANO

PIANTA LIVELLO -1			
		MONOBLOCCO	
		CORPO ANTERIORE	
		CORPO POSTERIORE	
SCALA N°	MODULI VERTICALI	TIPOLOGIA	
2	2	A PROVA DI FUMO	
4	2	A PROVA DI FUMO	
5	2	A PROVA DI FUMO	
8	2	A PROVA DI FUMO	
12	3	A PROVA DI FUMO	
17	2	A PROVA DI FUMO	
18	2	A PROVA DI FUMO	
21	2	A PROVA DI FUMO	
25	3	A PROVA DI FUMO	
A	2	SCALA ESTERNA	
B	2	SCALA ESTERNA	
C	2	SCALA ESTERNA	
D	2	SCALA ESTERNA	
E	2	SCALA ESTERNA	
F	2	SCALA ESTERNA	
G	2	SCALA ESTERNA	
H	2	SCALA ESTERNA	
I	2	SCALA ESTERNA	
L	2	SCALA ESTERNA	
M	2	SCALA PROTETTA	
N	2	SCALA PROTETTA	
O	2	SCALA PROTETTA	

NOTA N°3

LA PRESENTE PROGETTUALITÀ VUOLE RAPPRESENTARE PER SCHEMI IL NUMERO DEI COMPARTIMENTI E LE AREE FILTRO. LE INDICAZIONI GRAFICHE ALL'INTERNO DELLE AREE RETINATE DEI COMPARTIMENTI NON SI DEVONO RITENERE VINCOLANTI

