centrale di sterilizzazione

CORPO 14

urgenza ostetrica

pronto soccorso

Sezione A-A

Sezione G-G

Sezione F-F

Sezione C-C

Sezione B-B

Sezione D-D

Sezione E-E

PER CONTINUAZIONE vedi dis. 31BR.1007/563

NB. CANALI A PERFETTA TENUTA D'ARIA.

Le misure dei canali s'intendono LUCE NETTA.

Raggi interni delle curve dove non diversamente indicato sono da 150 mm. Le QUOTE mancanti sono da rilevare in luogo. Le CURVE dei canali di mandata devono avere alette direttrici.

* AD ISOLAMENTO AVVENUTO ALZARE TUTTA LARETE DEI CANALI ALLA QUOTA INDICATA COMPRIMENDO MATERASSINO ISOLANTE

CANALI A PERFETTA TENUTA D'ARIA RESISTENTI A PRESSIONE DI 80mm DI COLONNA D'ACQUA

Rev.	
C	Aggiunta numerazione CANALI

PS42

Sistemazione CANALI per CORPI ~~10-10b-10c-15~~ a seguito del CORPO 9 a -4.90

Pronto Soccorso - osp. MONZA

DATE	DRAWN	CHECKED	SCALE	REVISION	DWG.
25/6/86			1:50	C	31BR1007/575