NB. CANALI A PERFETTA TENUTA D'ARIA.
Per posizionamento, tipo delle GRIGLIE e DIFFUSORI vedi dis. 31BR1007/566.
Per SEZIONI vedi dis. 31BR1007/564.
Per RIPRESE camere Sterili 1+4 ◑ vedi dis. 31BR1007/551.
Tutti gli stacchi per diffusori e diramazioni di mandata devono essere dotati di CAPTATORE
Le misure dei canali s'intendono LUCE NETTA.
Raggi interni delle curve dove non diversamente indicato sono da 150 mm. Le QUOTE mancanti sono da rilevare in luogo. Le CURVE dei canali di mandata devono avere alette direttrici.

■ CANALI A PERFETTA TENUTA D'ARIA RESISTENTI A PRESSIONE DI 80mm DI COLONNA D'ACQUA

PER CONTINUAZIONE
VEDI DIS. 31BR1007/507

PER CONTINUAZIONE
VEDI DIS. 31BR1007/556

Rev.	
B	Aggiunta numerazione CANALI

PS45

SISTEMAZIONE CANALI DI MANDATA E DI RIPRESA
CORPI 10a - 10b - 10c A QUOTA -4,90
PROJECT
OSPEDALE DI MONZA

DATE	DRAWN	CHECKED	SCALE	DRG.	REV.
12/6/86			1:50	31BR1007 - 563	B