corpo B

radi cav. PS/554

12/3/681 - V 1½" - Vca 3/8"

18/4/871 - V 3/4" - Vca 3/8"

PREVEDERE SUI TUBI A SOFFITTO VALVOLE SFOGO ARIA O PUNTO ALTO IN COLONNA.-

TUBAZIONI A SOFFITTO
DI ▽ - 4,90

MONTANTI ø 1"

TUBAZIONI A SOFFITTO
DI ▽ - 4,90
PREVEDERE SUI TUBI
VALVOLE SFOGO ARIA
O PUNTO ALTO IN COLONNA

TUBAZIONI A PAVIMENTO

6/3/681 - V 1½" - Vca 3/8"

4/3/681 - V 1½" - Vca 3/8"

5/3/681 - V 1½" - Vca 3/8"

7/3/681 - V 1½" - Vca 3/8"

PER PROSEGUIMENTO
VEDI DIS. 31 BR 1007/535

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 78 DI MONZA	PS20	SISTEMAZIONE RADIATORI RISCALDAMENTO			
		NEI CORPI 1oa-1ob-1oc-a ▽-4,90			
		PROJECT OSPEDALE DI MONZA			
MILAN - ITALY	DATE 28-3-86	DRAWN	CHECKED	SCALE 1:50	DWG. N° 31 BR 1007/544